

メンテナンスの仕方




室内フィルター清掃 お知らせサインが点灯(21日)

フィルター清掃
室内



埃を取り除く
水洗いOK



フィルター清掃
屋外

屋外フィルター清掃 お知らせサインが点灯(90日)



水洗いOK



交換目安 2年
■PM2.5フィルター
4,000円/本(税別)

消耗品はホームページ
から、又は注文用紙にて
ご購入いただけます

マーベックス 検索

壁・天井付けの場合




交換目安 1年
■床付け
3,000円/20枚入り
(税別)

■壁・天井付け
2,500円/5枚入り
(税別)

メンテナンスの仕方


本体の掃除

換気システムの機能を長く維持していただくために、**熱交換素子**に付着したゴミ、ホコリを定期的に清掃して下さい **1年に1回が目安**





素子に付着した細かいホコリを
掃除機などで取り除く

澄家DC 換気システム



※上面からのイメージ



澄家DC-S 換気システム

